

Data da Emissão da manutenção: <i>Maintenance Issue Date:</i>	29/08/2025	Data de Validade da próxima manutenção: <i>Expiration date of the next maintenance:</i>	17/02/2027
---	------------	---	------------

Solicitante/Endereço: <i>Applicant/Address:</i>	Weidmüller Conexel do Brasil Conexões Elétricas Ltda. Av. Presidente Juscelino, 642, Piraporinha - Diadema, SP - Brasil - CEP: 09950-370 CNPJ: 47.160.221/0001-90
Fabricante / Unidade fabril Endereço: <i>Manufacturer / Unit manufacturer Address:</i>	Weidmüller Interface GmbH & Co. Klingenbergstrasse 16 - 32758 Detmold - Alemanha
Modelo de certificação: <i>Certification model:</i>	Modelo de certificação 5 / <i>Certification model 5</i>
Portaria Inmetro nº / Escopo e portarias complementares quando aplicáveis: <i>Inmetro Ordinance No. / Scope and additional ordinances when applicable:</i>	PORTARIA INMETRO Nº 115, DE 21 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA INMETRO Nº 200, DE 29 DE ABRIL DE 2021
Processo LMP / N° do certificado <i>Process LMP / N° Certificate:</i>	181269.5.M2.A3 LMP 21.0016U

A LMP Certificações atesta que o(s) produto(s) acima relacionado(s) está (ão) em conformidade com os requisitos de certificação e manutenção estabelecidos no respectivo regulamento da Avaliação da Conformidade- RAC(s) do INMETRO e confirma a manutenção da certificação (ões) do(s) mesmos.

LMP Certificações attests that the product(s) listed above is (are) in compliance with the certification and maintenance requirements established by Inmetro's Regulations and confirms that the product's certification is maintained.


Informações do produto Product information			
Marca Brand	Produto / Família / Modelo Product / Family / Model	Descrição Description	Código de barras Bar Code
Weidmuller	Klippon - KTB FS ...	Invólucro em aço inoxidável revestido ou não revestido ou aço macio revestido; mecanismo de fechamento da tampa: parafuso de fixação; dimensões máximas: 1500 x 1000 x 300 mm Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/IP67	Não existente
	Klippon - KTB MH ...	Mesmos materiais do KTB FS; mecanismo de fechamento da tampa: multi dobradiça; dimensões máximas: 1250 x 1000 x 300 mm Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/IP67	
	Klippon - KTB QL ...	Mesmos materiais do KTB FS; mecanismo de fechamento da tampa: quarto de fechadura; dimensões máximas: 980 x 740 x 300 mm Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db IP66/IP67	
Laboratórios utilizados para os ensaios Laboratories used for testing			
N/A			

ATESTADO DE MANUTENÇÃO

SURVEILLANCE CERTIFICATE

<i>Data da Emissão da manutenção:</i> <i>Maintenance Issue Date:</i>	29/08/2025	<i>Data de Validade da próxima manutenção:</i> <i>Expiration date of the next maintenance:</i>	17/02/2027
---	------------	---	------------

Auditorias realizadas <i>Audits carried out</i>	
Data da auditoria do solicitante: 07/03/2024 <i>Applicant audit date:</i>	Data da auditoria do fabricante: 27/08/2025 <i>Manufacturer audit date:</i>



Marcelo Piovesan
Signatário Autorizado
Diretor