

## Produktabkündigung für Überspannungsschutz-Komponenten

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden in einer überarbeiteten Version geliefert. Bitte leiten Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und gegebenenfalls an Ihre Kunden weiter. Alle genannten Änderungen dienen unserem kontinuierlichen Engagement für ständige Verbesserung und fortlaufende Produktentwicklung.

### 1. Ausgangssituation

Weidmüller liefert ein umfangreiches Programm an Blitz- und Überspannungsschutz Komponenten für die 40 mm Sammelschiene.

### 2. Änderungsdetails

Die Produkte werden zum 01.06.2026 angepasst und in den Abmaßen geändert. Durch 90° gedrehte Spannungsabgriffe werden alle Komponenten der ZPA S Serie schmaler. Die Funktion, die technischen Merkmale und die Artikel Nummern der Produkte bleiben gleich. Die neue Bauform spart Platz – alles andere bleibt, wie Sie es kennen. Nur bei der Art.-Nr. 2830980000 ändert sich die Bezeichnung in VPU ZPA S I 3+1 A 300/7,5, da der Fernmeldekontakt entfällt.

### 3. Betroffene Artikel

| Beschreibung                   | Ausführung            | Netzform     | Best.-Nr.   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 12,5 kA – ohne Phasenabgriff   |                       |              |             |
| VPU ZPA S I 3 300/12,5         | Ohne Fernmeldekontakt | TN-C         | 2830870000  |
| VPU ZPA S I 3 R 300/12,5       | Mit Fernmeldekontakt  | TN-C         | 2830880000  |
| VPU ZPA S I 3+1 300/12,5       | Ohne Fernmeldekontakt | TN-S, TT, IT | 2830900000  |
| VPU ZPA S I 3+1 R 300/12,5     | Mit Fernmeldekontakt  | TN-S, TT, IT | 2830910000  |
| 12,5 kA – mit Phasenabgriff L1 |                       |              |             |
| VPU ZPA S I 3 RA 300/12,5      | Mit Fernmeldekontakt  | TN-C         | 2830890000  |
| VPU ZPA S I 3+1 RA 300/12,5    | Mit Fernmeldekontakt  | TN-S, TT, IT | 2830920000  |
| 7,5 kA – ohne Phasenabgriff    |                       |              |             |
| VPU ZPA S I 3 300/7,5          | Ohne Fernmeldekontakt | TN-C         | 2830930000  |
| VPU ZPA S I 3 R 300/7,5        | Mit Fernmeldekontakt  | TN-C         | 2830940000  |
| VPU ZPA S I 3+1 300/7,5        | Ohne Fernmeldekontakt | TN-S, TT, IT | 2830960000  |
| VPU ZPA S I 3+1 R 300/7,5      | Mit Fernmeldekontakt  | TN-S, TT, IT | 2830970000  |
| 7,5 kA – mit Phasenabgriff L1  |                       |              |             |
| VPU ZPA S I 3 RA 300/7,5       | Mit Fernmeldekontakt  | TN-C         | 2830950000  |
| VPU ZPA S I 3+1 A 300/7,5      | Ohne Fernmeldekontakt | TN-S, TT, IT | 2830980000* |

\*Bei der Art.-Nr. 2830980000 ändert sich die Bezeichnung in VPU ZPA S I 3+1 A 300/7,5, da der Fernmeldekontakt entfällt.

| Alte Version                                                                                             | Überarbeitete Version                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Breite 34 mm</u><br> | <u>Breite 31 mm</u><br> |

#### 4. Zeitplan / Verfügbarkeit

Die Komponenten werden sukzessive ab dem 01. Juni 2026 auf die neue Bauform umgestellt. Aufgrund verschiedener Produktionszeiten kann es bei Auslieferung zu unterschiedlichen Versionen. Technisch sind alle Versionen gleich.

Wir hoffen, dass die vorgenommenen Änderungen für Ihr Unternehmen von Vorteil sind und Sie in keiner wesentlichen Weise beeinträchtigen. Selbstverständlich werden wir alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich umzusetzen und eventuelle Auswirkungen auf Ihren Geschäftsbetrieb auf ein Minimum zu beschränken oder gänzlich zu vermeiden.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder zusätzliche Unterstützung beziehungsweise Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihr zuständiges Vertriebsbüro. Die Kontaktdaten aller Vertriebsgesellschaften finden Sie unter folgendem Link: <http://www.weidmueller.de/contact>

Weitere Einzelheiten zu dieser sowie zu anderen Produktänderungen sind ebenfalls auf unserer Webseite über den nachstehenden Link

<http://www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen,

Produktmanagement Blitz- und Überspannungsschutz  
Business Unit Digital Signaling & Protection

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**