

## Konformitätsbescheinigung Attestation of Conformity

Dokument-Nr.  
Document No.

**DE PS2620 160308 001ISS04**

Hersteller / Manufacturer

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Anschrift / Address

**Klingenberstr. 26  
32758 Detmold, Germany**

Gegenstand der Erklärung /  
Object of the declaration

**Klippon® STB Leergehäuse, Edelstahl spiegelpoliert und  
elektropoliert**

**Klippon® STB empty enclosures range, stainless steel  
Mirror-polished and electropolished**

Fortsetzung auf Seite 2 / Continued on page 2

Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der oben beschriebene Gegenstand mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien übereinstimmt: / The manufacturer attests, in sole-responsibility, that the object of the declaration described above is in conformity with the essential requirements of directive(s):

	Richtlinie / Directive	Bezug Amtsblatt / Reference OJ
<input checked="" type="checkbox"/> ATEX-Richtlinie / ATEX Directive Kennzeichnung (Gerätegruppe, Kategorie, Atmosphäre) / Marking (Equipment Group, Category, Atmosphere)	2014/34/EU	L 96/309-356

⊗ II 2G Ex eb IIC Gb; ⊗ II 1G Ex ia IIC Ga, ⊗ II 2D Ex tb IIIC Db.

Verweis auf die angewandten relevanten harmonisierten Normen oder Bestimmungen aufgrund derer die Konformität erklärt: / References to the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

IEC/EN 60079-0:2018; IEC/EN 60079-7:2015+A1:2018; EN 60079-11:2012; EN 60079-31:2014

Herausgegebene Zertifikate benannter Stellen: / Issued certificates from notified bodies:

Benannte Stelle (Name, Anschrift und Kennnummer) Notified body (name, address and number)	Beschreibung der Einbindung Description of intervention	Zertifikat Certificate
DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ Arnhem, The Netherlands Notified Body # 0344	Überwachung des Fertigungsprozesses / Surveillance of production process	DEKRA 12ATEXQ0147
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg, Germany Notified Body # 0637	EU-Baumusterprüfung / EU-Type Examination	IBExU07ATEX1147U

Detmold, 22.01.2021  
Ort, Datum / place, date

  
Rechtsverbindliche Unterschrift / legally binding signature  
Björn Drewes,

Name und Funktion / name and function

Leiter Assembly Services / Head of Assembly Services

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit der genannten Richtlinie, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten. / This declaration certifies compliance with the indicated directive but no warranty of properties. The safety instructions of the accompanying product documentation shall be observed.

## Konformitätsbescheinigung Attestation of Conformity

Dokument-Nr.  
Document No.

**DE PS2620 160308 001ISS04**

Gegenstand der Erklärung /  
Object of the declaration

Der Anhang ZY.2 der IEC/EN 60079-0:2018 beschreibt die wesentlichen Änderungen gegenüber EN 60079-0:2012/A11:2013. Keine der im Anhang ZY.2 genannten „bedeutenden technischen Änderungen“ treffen auf die oben genannte Zulassung zu, da die Änderungen entweder nicht für Leergehäuse oder Abzweig- und Verbindungskästen gelten, bzw. im Rahmen der Zulassung nicht verwendet wurden.

The Annex ZY.2 of IEC/EN 60079-0:2018 describes the main changes against EN 60079-0:2012/A11:2013. No listed in the Annex ZY.2 "significant technical changes" apply to the above-mentioned approval, because the changes are either not for empty enclosures or junction boxes, or were not used in the certification.

Der Anhang A1 der IEC/EN 60079-7:2015+A1:2018 beschreibt die wesentlichen Änderungen gegenüber EN 60079-7:2015. Keine der im Anhang A1 genannten „bedeutenden technischen Änderungen“ treffen auf die oben genannte Zulassung zu, da die Änderungen entweder nicht für Leergehäuse oder Abzweig- und Verbindungskästen gelten, bzw. im Rahmen der Zulassung nicht verwendet wurden.

Annex A1 of IEC/EN 60079-7:2015+A1:2018 describes the significant changes from EN 60079-7:2015. None of the "significant technical changes" listed in Annex A1 apply to the above approval because the changes either do not apply to empty enclosures or junction and connection boxes, or were not used in the scope of the approval.