

Technische Änderung der 0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26

Sehr geehrte Damen und Herren,

Produktänderungen dienen der kontinuierlichen Produktverbesserung. Die unten aufgeführten Artikel werden in einer modifizierten Version geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle Änderungen werden aus Gründen der Produktverbesserung durchgeführt.


1. Ausgangssituation

Bei dem betroffenen Artikel handelt es sich um eine Sicherungsklemme aus unserer SAK-Schraubanschlussreihe. Im Rahmen der IECEx - Certificate of Conformity und die EU-Baumusterprüfung der benannten Stelle SIRA haben wir uns entschieden, die Ex-Zulassungen für dieses Produkt nicht zu verlängern. Die Ex – Kennzeichnung wird vom Produkt entfernt.

2. Technische Änderung

Das Produkt selbst, das Material und die Passform sind davon nicht betroffen. Nur die Ex-Kennzeichnung wird entfernt und somit kann die Sicherungsreihenklemme nicht mehr in Explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Produktabbildung



3. Grund der Änderung

Durch den Brexit ist unklar, wie lange Zulassungen durch SIRA ihre Gültigkeit behalten. Außerdem haben wir mit der WFS 4 nicht nur eine neue Sicherungsklemme innerhalb der W-Reihe, sondern können mit jeweils konturengleichen Durchgangs-, Schutzleiter- und Trennklemme ein komplettes System anbieten. Da alle Klemmen, die WFS 4 ab Q2 2020, eine Ex-Zulassung haben, haben wir uns dazu entschieden, die Zulassung der SAKS nicht zu verlängern.

Artikelnummern:

1020100000 WDU 4 1010100000 WPE 4 791018000000 WTR 4 2561900000 WFS 4

4. Verfügbarkeit

Diese SAKS ohne Ex-Kennzeichnung ist spätestens ab Q1/2020 verfügbar.

Die WFS 4 mit Ex-Zulassung ist ab Q2 2020 verfügbar

5. Betroffene Artikel

Der folgende Artikel ist betroffen:

- 0211120000 SAKS 3 Z/6.3X26

Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, welche eventuell mit der Änderung verbunden sind. Wir werden alles tun, um diese Produktänderung so reibungslos wie möglich und ohne Einfluss auf Lieferzeiten und Funktionsweise durchzuführen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: www.weidmueller.com/contact

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**