

## Technische Änderung zu FreeCon Active POF-Repeater

Sehr geehrte Damen und Herren,

die unten aufgeführten Produkte unterliegen einer Produktänderung und werden in einer geänderten Fassung geliefert. Bitte geben Sie diese Produktinformationen an Ihre Mitarbeiter und ggf. an Ihre Kunden weiter. Alle genannten Änderungen wurden vorgenommen, um unser kontinuierliches Engagement für kontinuierliche Verbesserung und laufende Produktentwicklung zu unterstützen.

### **1. Ausgangssituation**

Der Statistikzähler arbeitet nicht einwandfrei

### **2. Technische Änderung**

Statistikzählerfunktion wurde korrigiert sowie verschiedene Anpassungen aufgrund neuer PNO-Test-Spezifikationen wurden berücksichtigt.

Alte Version	Neue Version
<b>FW 1.04.05 (PI Zertifikat Z11496) GSDML V 2.32</b>	<b>FW 1.11.01 GSDML V 2.34</b>

### **3. Grund der Änderung**

Siehe 1

### **4. Verfügbarkeit**

Ab Februar 2019

### **5. Betroffene Artikel**

2455360000 IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C II

Wir hoffen, dass die Änderungen Ihrem Unternehmen zu Gute kommen und Sie nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigen werden und entschuldigen uns im Falle von Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie versichert, dass wir alles tun werden, um diesen Produktwechsel so reibungslos wie möglich mit minimalen oder keinen Geschäftsunterbrechungen zu erreichen.

Für weitere Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ihnen zugeordnete Vertriebsbüro.  
Kontaktinformationen zu unseren Außendienstmitarbeitern finden Sie unter: [www.weidmueller.com/contact](http://www.weidmueller.com/contact)

Details zu diesen und anderen Produktänderungen finden Sie auch auf unserer Webseite unter dem folgenden Link: <http://www.weidmueller.com/int/service/online-support-and-downloads/product-change-notification>

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 16, 32758 Detmold

**Weidmüller** – Ihr Partner der Industrial Connectivity  
Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – **Let's connect.**