

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Terminal blocks for copper conductors
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstrasse 16 32758 Detmold Germany
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstrasse 16 32758 Detmold Germany
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstrasse 16 32758 Detmold Germany
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	2,5 mm ² , 400 V ZDL 2.5/SI/DU.... 6 kV, 6,3 A ZDL 2.5/TR/DU.. 4 kV, 20 A ZDL 2.5S/NT/L/PE 4 kV, 24 A
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	Weidmüller
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	ZDL 2.5/SI/DU ZDL 2.5/SI/DU LD 36V ZDL 2.5/SI/DU LD 250V ZDL 2.5/SI/DU/PE ZDL 2.5/SI/DU/PE LD 36V ZDL 2.5/SI/DU/PE LD 150V ZDL 2.5/SI/DU/PE LD 250V ZDL 2.5/TR/DU ZDL 2.5/TR/DU/PE ZDL 2.5S/NT/L/PE
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60947-7-1(ed.3) 60947-7-2(ed.3) 60947-7-3(ed.2)

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands

Date: 2016-09-07

Signature: F.S.Strikwerda



IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this
certificate

2195040.50, 2195040.51, 2195040.52, 2195040.53

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence
qui constitue partie de ce certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2016-09-07

Signature: F.S.Strikwerda

